

APPENDIKS 2

Operativ temperatur [CR 1752, 1998]

Forholdet mellem aktivitetsniveau og beklædningsisolans for henholdsvis kategori A, B og C. Der anvendes her den midterste for kategori B. Beklædningsisolans sættes til 0,55 clo og aktiviteten 1,2 met. Den operative temperatur aflæses til 23 °C +/- 1,5 °C.

